

Radom, dn. 16.08.2023

DE-R/ 5754 / 2023

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzegorzewskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104, przesyła zapytanie ofertowe na wykonanie prac: **Wykonanie instalacji odgromowej, obejmującej zewnętrzne urządzenia ochrony odgromowej : zwody ,przewody odprowadzające i uziemiające oraz wykonanie złącz kontrolnych oraz uziomów szpilkowych, w budynkach należących do Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel 48/384-03-66; 48/384-03-98 , z podziałem na zadania:**

**Zadanie Nr 1 – Instalacja odgromowa w budynku mieszkalnym V kondygnacyjnym, IV klatkowym przy ul. Kusocińskiego 9A w Radomiu. Demontaż instalacji odgromowej w części naziemnej, wykonanie nowej instalacji odgromowej dla całego budynku mieszkalnego.**

**Zadanie Nr 2 – Instalacja odgromowa w budynku mieszkalnym V kondygnacyjnym, IV klatkowym przy ul. Kusocińskiego 12 w Radomiu. Demontaż instalacji odgromowej w części naziemnej, wykonanie nowej instalacji odgromowej dla całego budynku mieszkalnego.**

**Zadanie Nr 3 – Instalacja odgromowa w budynku mieszkalnym V kondygnacyjnym, I klatkowym przy ul. Kusocińskiego 30 w Radomiu. Demontaż instalacji odgromowej w części naziemnej, wykonanie nowej instalacji odgromowej dla całego budynku mieszkalnego .**

**Zadanie Nr 4 – Instalacja odgromowa w budynku mieszkalnym V kondygnacyjnym, I klatkowym przy ul. Prądzyńskiego 5w Radomiu. Demontaż instalacji odgromowej w części naziemnej, wykonanie nowej instalacji odgromowej dla całego budynku mieszkalnego .**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

Jako zwody poziome zastosować zwody wykonane drutem stalowym fi 8 mm, wymiary oka siatki 20mx20m. Zwody poziome łączyć z rynnami za pomocą złącz rynnowych. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi 8 mm ułożonym na tynku z zastosowaniem typowych uchwytów naciągowych. Połączenia przewodów odprowadzających z uziemiającymi wykonać za pomocą złącz kontrolnych. Przewody uziemiające wykonać bednarką Fe/Zn 30x4 mm. Uziom pionowy szpilkowy wykonać prętem ocynkowanym o średnicy 16 mm. Kominy murowane osłonić przez zastosowanie zwodów pionowych oraz wokół czap kominowych po ich obwiedni wykonać zwody/drutem FeZn 8 mm/ na wspornikach szpilkowych. Metalowe i żeliwne wywietrzniki dachowe przyłączyć do zwodów poziomych, na wywietrznikach zamontować obejmy. Całą istniejącą instalację odgromową w części naziemnej należy zdemontować. Po wykonaniu całości prac sprawdzić jakość instalacji przez wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, i ciągłości przewodów ochronnych.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie **do dnia 29.08.2023 roku**. Oferty powinny być umieszczane w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Oferta” i tytuł postępowania

**Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 30 dni od przekazania placu budowy**

### **Miejsce wykonywania zamówienia:**

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu, Osiedle XV Lecia w Radomiu

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
Główny Księgowy

*Agnieszka Kapciak*

PREZES ZARZĄDU

*Karolina Czerwonka-Domagata*